

## ফরম 'ড'

[বিধি ১১০ ছ এর উপ-বিধি(৩) দ্রষ্টব্য]  
এলপিজি রিফুয়েলিং স্টেশন পরিদর্শন চেক লিস্ট

|                          |   |
|--------------------------|---|
| ১। সংযোগ গ্যাস পাইপ লাইন | ছিদ্র<br>গেজ<br>ক্ষয়   |
| ২। কমপ্রেসার বেষ্টিনী    | 'প্রবেশ নিষেধ' সংকেত<br>ধূমপান নিষেধ প্রতীক<br>স্বয়ংক্রিয়ভাবে চালু হওয়ার সতর্ক সংকেত<br>বিপজ্জনক সংকেত<br>পরিচালন পদ্ধতি<br>বাতি এবং সুইচ<br>ক্ষতিকর পদার্থ মুক্ত<br>সুরক্ষিত বেষ্টিনী   |
| ৩। কমপ্রেসার             | গ্যাস নিঃসরণ হয় কী না<br>প্রশমন ভাল্ব সিলকরণ ও সিলকরণের তারিখ<br>নিরাপত্তা সরঞ্জামাদির সুরক্ষার ব্যবস্থা<br>গেজ<br>বৈদ্যুতিক বোর্ডের সুরক্ষার ব্যবস্থা<br>পাইপ লাইন ও পাইপ লাইনের ধারকের(Bracket) অবস্থা<br>গার্ড(Guards)<br>বন্ধকরণ চাপ<br>গ্যাস নিঃসরণ (বাসআব আবস্থার প্রেক্ষিতে চালু কমপ্রেসার এর ভেন্ট পাইপ এর নিঃসরণ যাচাই ও উহার অমত্বর্ভুক্ত) |
| ৪। মজুদের ধারণপাত্র      | গ্যাস নিঃসরণ<br>প্রশমন ভাল্ব সিলকরণ ও সিলকরণের তারিখ<br>গেজ<br>সকল ধারক বেষ্টিণীর (Bracket) সুরক্ষার ব্যবস্থা<br>ভাল্ব (অবস্থা/কার্যক্ষমতা)<br>বেষ্টিণী/ দরজা<br>ধূমপান নিষেধ সংকেত<br>প্রবেশ নিষেধ সংকেত<br>ক্ষয়<br>চাপ পরীক্ষণের তারিখ   |
| ৫। মুখ্য বন্ধকরণ ভাল্ব   | গ্যাস নিঃসরণ<br>অবস্থা কার্যক্ষমতা<br>প্রতীক চিহ্ন  |