



এতদ্বারা গ্যাসাধার বিধিমালা ১৯৯৫ এর বিধি ১২ অনুসারে কোন উপযুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক প্রথম কলামে উল্লেখিত গ্যাস সার্ভিসে ব্যবহৃত গ্যাসাধারে দ্বিতীয় কলামে উল্লেখিত পরীক্ষা তৃতীয় কলামে উল্লেখিত মেয়াদান্তে এবং নিম্নের ২ ও ৩, ৪ ও ৫ নং অনুচ্ছেদের শর্ত সাপেক্ষে করিবার জন্য নির্ধারণ করা হইলঃ

গ্যাস সার্ভিসে ব্যবহৃত গ্যাসাধার	পরীক্ষণ পদ্ধতি	পর্যায়িত পরীক্ষণের মেয়াদ
গ্যাস সার্ভিসে ব্যবহৃত গ্যাসাধার	বাহ্যিক অভ্যন্তরীণ চাক্কাস পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণ/ অবিধবংসী পরীক্ষণ	উদস্থিতি পরীক্ষণ
(১) নিম্নচাপে তরলীকৃত :		
(ক) প্রজ্বলনীয় (এলপিগ্যাস)	বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ চাক্কাস পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণ/ অবিধবংসী পরীক্ষণ	উদস্থিতি পরীক্ষণ (কার্যচাপের ১.২ গুন চাপে) (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)
		৫ বৎসর
(খ) ক্ষয়কারী (ক্লোরিন)	ঐ	ঐ
		২ বৎসর
(গ) অক্ষয়কারী (অ্যামোনিয়া)	ঐ	ঐ
		২ বৎসর
(২) ক্রায়োজেনিক		
(ক) প্রজ্বলনীয় (হাইড্রোজেন, মিথেন, ইথিলিন)	গ্যাসাধার ইনসুলিটিং জ্যাকেটের পরীক্ষণ (তাহাছাড়াও ভেন্ট, সেইফটি ভালভ, ব্রাষ্টিং ডিস্ক, প্রেসার রিলিফ ব্যবস্থা ও পাইপিং ব্যবস্থার সচলতার পরীক্ষা)	-
		২ বৎসর
(খ) অন্যান্য- (আর্গন, হিলিয়াম, ক্রিপটন, নাইট্রোজেন, কার্বনডাইঅক্সাইড, অক্সিজেন, নাইট্রাস অক্সাইড)	ঐ	
		৩ বৎসর

- ২। যদি- ক) গ্যাসাধারের ডিজাইন/নির্মাণ কোড বা স্ট্যান্ডার্ডে উদস্থিতি পরীক্ষণে বাধ্যবাধকতা না থাকে; অথবা
খ) গ্যাসাধারের নির্মাণজনিত কারণে উদস্থিতি পরীক্ষণ নিরাপদ প্রতীয়মান না হয়-
তবে উদস্থিতি পরীক্ষণের স্থলে গ্যাসাধারের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ চাক্কাস পরীক্ষণ ছাড়াও Non destructive test যেমন- রেডিওগ্রাফিক, আলট্রাসোনিক Thickness gauging, ম্যাগনেটিক পাটিকল, Liquid Penetrate পরীক্ষণ করিতে হইবে।
- ৩। গ্যাসাধারের কোন অংশ দ্রুত খারাপ (Deterioration) অবস্থা পরিলক্ষিত হইলে ৩নং কলামে উল্লেখিত মেয়াদের পূর্বেই পরীক্ষণ করিতে হইবে।
- ৪। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কোনো সরকারী প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ব্যতীত বিধি ১২ (১) অনুসারে পরীক্ষা সম্পাদনকারী কোন উপযুক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক কর্তৃক উপযুক্ত বলিয়া স্বীকৃত ও তালিকাভুক্ত হইতে হইবে।
- ৫। গ্যাসাধার বিধিমালা বিধি ১২(২) অনুসারে গ্যাসাধার পরীক্ষণ সংক্রান্ত সকল রিপোর্ট গ্যাসাধারের মালিক কর্তৃক সংরক্ষণ করিতে হইবে এবং কর্তৃপক্ষের নিকটে চাহিদা অনুসারে দাখিল করিতে হইবে।

(মোঃ খায়রুল বাশার)
প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক, বাংলাদেশ।
ফোনঃ ৯৩৪৫২৫৮

বরাবর

উপ-নিয়ন্ত্রক
বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রাণালয়
তেজগাঁও, ঢাকা।

বাংলাদেশ গেজেটের পরবর্তী সংখ্যায়
প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হইল।

নির্ধারিত স্থানে